



Stadtwerke Bernburg GmbH
Mühlstraße 14
06406 Bernburg

Erklärung zur Inbetriebnahme einer Erzeugungsanlage

am **Mittelspannungsnetz** der Stadtwerke Bernburg GmbH
(je ein Exemplar pro Erzeugungseinheit)

Anlage gem. Fertigstellungsanzeige /
Datenblatt EEA vom: _____

Vorgang: _____

Eingangsvermerk: _____

A) Bezeichnung, Standort, Genehmigung der Anlage

1 Bezeichnung der Anlage: _____

2 Fabrikatsnummer: _____

3 max. Wirkleistung (P_{Amax}): _____ kW max. Scheinleistung (S_{Amax}): _____ kVA
(Inst. Leistung i.S.d. § 3 Nr. 31 EEG, bei PV-Anlagen: GS-seitige Modulleistung) (PV-Anlagen: WS-seitige Ausgangsleistung)

4 Standort: _____
PLZ, Ort / Gemarkung _____ Flur _____ Flurstück _____
Straße/ Hausnummer _____

5 Standortkoordinaten (Gauß-Krüger): _____
Hochwert _____ Rechtswert _____ Bezugselypsoid _____

6 behödl. Genehmigung: _____
Art der Genehmigung _____ Nr./AZ _____ Datum der Genehmigung _____

B) Technische Angaben und Entkopplungsschutz

1 **Übergabestelle**
Bezeichnung der Übergabestation: _____ St.-Nr.: _____

2 **Netzsicherheitsmanagement**
Installation des EFR- Empfängers: In der Übergabestation An der Erzeugungseinheit
Die Weiterverarbeitung der Steuerbefehle vom EFR- Empfänger zur Erzeugungseinheit wurde umgesetzt und die Funktion geprüft. Die ordnungsgemäße Teilnahme am Netzsicherheitsmanagement ist somit gewährleistet.

3 **Blindleistungsfahrweise im Normalbetrieb / statische Spannungshaltung**
 $\cos\phi$ (P)-Kennlinie untererregt (MS-Netz) $\cos\phi$ (P)-Kennlinie übererregt (MS-SS) Q(U) nur bei expliziter Vorgabe
Die vorgegebene Blindleistungsfahrweise wird am Netzanschlusspunkt (Übergabestation) eingehalten.

4 **Entkopplungsschutz**
entsprechend der Anschlussvariante und dem Beitrag zur dyn. Netzstützung ist eine der drei Varianten auszuführen:
 Anschluss am MS-Netz (nach BDEW 2008 / „eingeschränkte“ dyn. Netzstützung), dann weiter mit Punkt 4.1
 Anschluss an der MS-SS eines UW (nach BDEW 2008 / „vollständige“ dyn. Netzstützung), dann weiter mit Punkt 4.2
 Anschluss am MS-Netz oder an der MS-SS eines UW (ohne dyn. Netzstützung), dann weiter mit Punkt 4.3

4.1 **4.1 Schutzfunktion Einstellwerte (Soll) Einstellwerte (Ist)**

Schutzfunktion	Einstellwerte (Soll)	Einstellwerte (Ist)
Spannungssteigerungsschutz	$U >>$ 1,15 $U_{NS} \leq 100$ ms	U_{NS} _____ ms
Spannungsrückgangsschutz	$U <$ 0,80 U_{NS} 300 ms	U_{NS} _____ ms
Spannungsrückgangsschutz	$U <<$ 0,45 U_{NS} 0 ms	U_{NS} _____ ms
Blindleistungs-Unterspannungsschutz (wenn erforderlich)	0,85 U_{NS} 500 ms	U_{NS} _____ ms
Frequenzsteigerungsschutz	$f >$ 51,5 Hz ≤ 100 ms	Hz _____ ms
Frequenzrückgangsschutz	$f <$ 47,5 Hz ≤ 100 ms	Hz _____ ms
Vektorsprungrelais (auf Anschlussnehmerwunsch und nur bis zum 01.04.2011 für Neuanlagen zulässig)		$^{\circ}el$ _____ ms
Netzberuhigungszeit	Bei Auslösung Entkopplungsschutz ≥ 10 min	_____ min

4.2 **4.2 Schutzfunktion Einstellwerte (Soll) Einstellwerte (Ist)**

Schutzfunktion	Einstellwerte (Soll)	Einstellwerte (Ist)
Spannungssteigerungsschutz	$U >>$ 1,20 $U_{NS} \leq 100$ ms	U_{NS} _____ ms
Spannungsrückgangsschutz	$U <$ 0,80 U_{NS} 1,8 s	U_{NS} _____ s
Spannungsrückgangsschutz	$U <<$ 0,45 U_{NS} 300 ms	U_{NS} _____ ms
Frequenzsteigerungsschutz	$f >$ 51,5 Hz ≤ 100 ms	Hz _____ ms
Frequenzrückgangsschutz	$f <$ 47,5 Hz ≤ 100 ms	Hz _____ ms
Vektorsprungrelais (auf Anschlussnehmerwunsch und nur bis zum 01.04.2011 für Neuanlagen zulässig)		$^{\circ}el$ _____ ms
Netzberuhigungszeit	Bei Auslösung Entkopplungsschutz ≥ 10 min	_____ min

4.3 **4.3 Schutzfunktion Einstellwerte (Soll) Einstellwerte (Ist)**

Schutzfunktion	Einstellwerte (Soll)	Einstellwerte (Ist)
Spannungssteigerungsschutz	$U >>$ 1,15 $U_{NS} \leq 100$ ms	U_{NS} _____ ms
Spannungsrückgangsschutz	$U <$ 0,80 $U_{NS} \leq 100$ ms	U_{NS} _____ ms
Frequenzsteigerungsschutz	$f >$ 51,5 Hz ≤ 100 ms	Hz _____ ms
Frequenzrückgangsschutz	$f <$ 47,5 Hz ≤ 100 ms	Hz _____ ms
Vektorsprungrelais (auf Anschlussnehmerwunsch)		$^{\circ}el$ _____ ms
Netzberuhigungszeit	Bei Auslösung Entkopplungsschutz ≥ 10 min	_____ min

5 **Prüfung des Entkopplungsschutzes**
 Separates Prüfprotokoll Funktionskontrolle durchgeführt
 Prüfbericht über standardisierte Typprüfung Sichtkontrolle durchgeführt

6	Maschinentrafo	<input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> nicht vorhanden	Stufung: V V <small>OS-Seite US-Seite</small>
Die Erzeugungseinheit ist nach der TAB Mittelspannung der Stadtwerke Bernburg GmbH errichtet. Im Rahmen der Übergabe hat der Anlagenerrichter den Betriebsverantwortlichen des Kunden eingewiesen und die Anschlussanlage gemäß DGUV Vorschrift 3 für betriebsbereit erklärt.			

C) Erfüllung gesetzlicher Vorgaben (EEG / KWK-G)

1	<input type="checkbox"/> die Anforderungen des § 9 Abs. 1 oder 2 EEG sind erfüllt
2	<input type="checkbox"/> die Anforderungen des § 9 Abs. 5 Nr. 1 EEG sind erfüllt <small>(gilt nur für Biogas)</small>
3	<input type="checkbox"/> die Anforderungen des § 9 Abs. 5 Nr. 2 EEG sind erfüllt <small>(gilt nur für Biogas)</small>
4	<input type="checkbox"/> die Anforderungen des § 9 Abs. 6 EEG sind erfüllt <small>(gilt nur für Windenergie)</small>
5	<input type="checkbox"/> die Voraussetzungen für eine vergütungsseitige Anlagenzusammenfassung gem. § 24 EEG sind <u>nicht</u> erfüllt
6	Registrierung im Anlagenregister: <small>(Registrierungspflicht nach § 6 EEG i.V.m. § 3 Abs. 1 AnlRegV)</small>
	Datum Anlagenregisterkennziffer
7	Registrierung im PV-Melderegister <small>(Meldepflicht i.S.d. 6 EEG i.V.m. § 16 Abs. 1 AnlRegV; gilt nur für PV- Anlagen)</small>
	Datum Registrierungsnummer
8	Zuschlagsnummer gemäß § 14 FFAV/EEG 2017 <small>(FFAV gilt nur für PV-Freiflächenanlagen nach EEG 2014)</small>
	Datum Zuschlagsnummer Datum Zuschlagsnummer Datum Zuschlagsnummer
9	<input type="checkbox"/> Antrag auf Zulassung als KWK- Anlage i.S.d. § 10 KWK-G <small>(Eingangsbestätigung des BAFA beilegen)</small>
10	<input type="checkbox"/> Anzeige der KWK- Anlage i.S.d. § 10 Abs. 6 KWK-G <small>(Anzeige beim BAFA beilegen)</small>
11	<input type="checkbox"/> Zulassung als KWK- Anlage i.S.d. § 10 KWK-G <small>(Zulassung des BAFA beilegen)</small>

D) Besonderheiten / Bemerkungen

--	--

E) Inbetriebnahme

1	Die erstmalige Inbetriebsetzung der Anlage erfolgte am:	Datum	Uhrzeit
	<input type="checkbox"/> ausschließlich mit erneuerbaren Energien <input type="checkbox"/> mit sonstigen Energieträgern		

F) Bestätigung

1	Ich/Wir erkläre/n hiermit, dass die vorstehenden Angaben der Wahrheit entsprechen und verpflichte/n mich/uns, sämtliche Änderungen der Anlage unverzüglich der Stadtwerke Bernburg GmbH schriftlich mitzuteilen. Die vorgenannten Angaben beruhen auf den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Rechtsverordnungen.		
2	Errichter / Inbetriebsetzer	Anlagenbetreiber	
	Firma / Name des Bearbeiters	Firma / Name des Bearbeiters	
	Straße / Hausnummer	Straße / Hausnummer	
	PLZ / Ort	PLZ / Ort	
	Datum, Stempel und Unterschrift	Datum, Stempel und Unterschrift	

Vermerk Stadtwerke Bernburg GmbH:

--	--

Bearbeiter: <small>Struktur Name Unterschrift</small>	Kopie an: <input type="checkbox"/> VS-A-M-G <input type="checkbox"/> VS-R-X-M
--	--

Erläuterungen zur

Erklärung zur Inbetriebnahme einer Erzeugungsanlage am **Mittelspannungsnetz** der Stadtwerke Bernburg GmbH

Allgemeiner Hinweis:

Eine Erzeugungsanlage ist den gesetzlichen Bestimmungen (EEG, KWKG) folgend jede selbstständige technische Einrichtung zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien einschließlich sämtlicher technisch für den Dauerbetrieb erforderlicher Einrichtungen und baulicher Anlagen. Im technischen Sprachgebrauch wird statt des Begriffes Erzeugungsanlage der Begriff Erzeugungseinheit verwendet. Für jede Inbetriebnahme einer Erzeugungseinheit innerhalb von Erzeugungsanlagenparks ist eine separate Erklärung zur Inbetriebnahme abzugeben. Bei Änderungen der technischen Angaben und zum Entkopplungsschutz (Teil B) ist die Erklärung zu erneuern. Hierbei ist jedoch jeweils das Inbetriebnahmedatum i. S. der gesetzlichen Bestimmungen anzugeben.

Sofern zur Erfassung der Einspeisemengen der Erzeugungseinheit eine bereits vorhandene Messeinrichtung genutzt wird (Einspeisung mehrerer Erzeugungseinheiten über gemeinsame Messung), ist der Stadtwerke Bernburg GmbH der Zählerstand der Messeinrichtung zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme der neu angeschlossenen Erzeugungseinheit mitzuteilen. Liegt kein Zählerstand vor, wird die Stadtwerke Bernburg GmbH eine Abgrenzung des Zählerstandes vornehmen.

Zur Geltendmachung eines gesetzlichen Vergütungsanspruches sind weitere Nachweise sowie ein Foto der Erzeugungseinheit zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme bzw. bei vorgenommenen Änderungen zu erbringen.

Ziffer	Begriff	Erläuterungen / Hinweise / Ergänzungen
Kopf	Anlage	Datum der Fertigstellungsanzeige gemäß ANA bzw. des Datenblatt EEA.
	Vorgangsnummer	Angabe der Vorgangsnummer für das betreffende Anschlussprojekt.
A	1	Bezeichnung der Anlage
		Angabe der Anlagenbezeichnung bzw. Kurzbezeichnung der Einzelanlage. Bei Einspeiseparks ist zusätzlich die Parkbezeichnung anzugeben. Beispiel: „Biogasanlage Mustermann 2“, „WEA XY“ oder „Windpark Musterfeld / WEA XY“
	2	Fabrikationsnummer
		Angabe der Fabrikationsnummer für die Gesamtanlage (sofern diese vorliegt) oder der Seriennummer des Generators.
	3	Leistung der Anlage
		Angabe der zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme tatsächlich fertig gestellten Anlagenwirkleistung, d. h. die inst. Leistung i. S. d. § 3 Nr. 31 EEG 2017, bei PVA gleichspannungsseitige Modulleistung und die Scheinleistung, d. h. bei PVA die wechselspannungsseitige Ausgangsleistung.
	4	Standort
		Angabe des Standortes der Anlage einschließlich der Gemarkungs- und Flur-/Flurstückangaben
	5	Standortkoordinaten
		Angabe der Standortkoordinaten der Einzelanlage bei Standorten im Außenbereich von Gemeinden. Für Anlagen im Innenbereich von Gemeinden mit Adressangaben sind die Standortkoordinaten nicht erforderlich. Bei größeren Anlagen sind die Koordinaten des zentralen Standortes ausreichend.
	6	behördliche Genehmigung
		Angabe der Art, des Aktenzeichens sowie des Datums der behördlichen Genehmigung (z. B. Baugenehmigung, Genehmigung nach Bundesimmissionschutzgesetz, wasserrechtliche Genehmigung) der Erzeugungseinheit bzw. von Teilen der Erzeugungseinheit, sofern eine solche erforderlich ist
B	1	Übergabestelle
		Bezeichnung und Stationsnummer der Übergabestation Die Erzeugungseinheit gilt im Sinne der zurzeit gültigen DIN VDE Bestimmungen und der Unfallverhütungsvorschrift BGV A3 als abgeschlossene elektrische Betriebsstätte. Diese darf nur von Elektrofachkräften oder elektrotechnisch unterwiesenen Personen betreten werden. Laien dürfen die Betriebsstätte nur in Begleitung v. g. Personen betreten.
	2	Netzsicherheitsmanagement
		Angabe zum Standort des EFR-Empfängers Für Anlagen mit einer Leistung ≤ 100 kW besteht keine Teilnahmepflicht am NSM (außer PV-Anlagen, hier gelten gesonderte Bedingungen nach EEG)
	3	Blindleistungsfahrweise im Normalbetrieb / statische Spannungshaltung
		Es sind die Anforderungen der TAB-MS der Stadtwerke Bernburg GmbH am Netzanschlusspunkt (Übergabestation) zu erfüllen. Dazu werden regelmäßig die Einstellung von Parametern an den Erzeugungseinheiten und die Einbeziehung des kundeneigenen Netzes (Leitungen, Maschinentransformatoren) in der Regel durch eine übergeordnete Steuerung/Regelung am Netzanschlusspunkt (Übergabestation) erforderlich. Die Angabe „untererregt“ bedeutet im hier herangezogenen Verbrauchszählpfellsystem die Aufnahme induktiver Blindleistung durch die Erzeugungseinheit/-anlage. Diese Fahrweise wird bei Anschluss der Erzeugungsanlage im MS-Netz erforderlich. Die Angabe „übererregt“ bedeutet die Aufnahme kapazitiver Blindleistung und wird bei Anschluss der Erzeugungsanlage die MS-Sammelschiene eines Umspannwerkes erforderlich.
	4	Entkopplungsschutz
		Angabe der jeweiligen Einstellwerte des Entkopplungsschutzes der Erzeugungseinheit je nach Anschlussvariante und Beitrag zur dynamischen Netzstützung. Zur Erläuterung der Begriffe „eingeschränkte“ und „vollständige“ dynamische Netzstützung siehe die TAB-MS der Stadtwerke Bernburg GmbH. Angabe der Einstellwerte der Schutzeinrichtungen. Für die Eigenzeit der Schutzeinrichtung und des Schalters wird in Summe von 100 ms ausgegangen. Höhere Eigenzeiten sind mit der Stadtwerke Bernburg GmbH abzustimmen. Bei inselfähigen Erzeugungsanlagen mit Bezugskundenanlage beträgt der Vorzugswert des Frequenzrückgangsschutzes bei der Stadtwerke Bernburg GmbH 49,5 Hz. Von den Einstellwerten kann in Ausnahmefällen abgewichen werden kann, z. B. wenn der Generator den Frequenzrückgangsschutz von 47,5 Hz nicht gewährleisten kann. (Schutz vor eventueller Zerstörung des jeweiligen Generators.) Abweichende Einstellwerte sind zu begründen. Dies bitte auf einem separaten Blatt. Unter Netzberuhigungszeit ist die Zeitspanne zu verstehen, in der die Netzspannung und die Netzfrequenz innerhalb der Einstellwerte des Entkopplungsschutzes liegen müssen, bevor die Erzeugungseinheit zu- bzw. nach Störungen wiederzuschaltet werden darf.
	4.1	
	4.2	
		Bei den Anschlussvarianten, bei denen die Erzeugungseinheit die Anforderungen der BDEW-Richtlinie „Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz“, Ausgabe Juni 2008, zur dynamischen Netzstützung bereits umsetzen muss, werden je nach Netzanschlusspunkt (im Mittelspannungsnetz oder an der Sammelschiene eines Umspannwerkes) unterschiedliche Einstellwerte vorgegeben. Für nachgerüstete Windenergie-Bestandsanlagen, die die Systemdienstleistungsanforderungen erfüllen, gelten die gleichen Einstellparameter.
	4.3	
		Für Erzeugungseinheiten, die die Anforderungen der BDEW-Richtlinie „Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz“ zur dynamischen Netzstützung noch nicht erfüllen, ist ein dritter Einstellparametersatz benannt.
	5	Prüfung des Entkopplungsschutzes
		Für den Entkopplungsschutz ist eine Funktionsprüfung (Prüfung durch Fremdbeaufschlagung) durchzuführen und ein separates Prüfprotokoll vorzulegen. Liegt für den Entkopplungsschutz eine standardisierte Typprüfung vor (Nachweis durch Prüfbericht, bei WEA entsprechend FGW TR 3), kann der Prüfaufwand auf eine Funktionskontrolle reduziert werden.
	6	Maschinentrafo
		Bei vorhandenem Maschinentrafo ist die Stufung anzugeben. Bei von Nennspannung / Nennspannung abweichender Stufung sind die Einstellwerte mit $U_{NS} = U_{n,MS} / \bar{u}$ umzurechnen.
C	1	Erfüllung gesetzlicher Vorgaben – EEG/KWKG § 9 Abs. 1 oder 2 EEG
		Für Anlagen (EEG/KWKG) mit einer Leistung größer 100 kW sind Anlagenbetreiber verpflichtet, ihre Anlagen mit technischen Einrichtungen auszustatten, mit denen die Stadtwerke Bernburg GmbH jederzeit die Einspeiseleistung bei Netzüberlastung ferngesteuert reduzieren und die jeweilige Ist-Einspeisung abrufen kann (§ 9 Abs. 1 EEG 2017). Gemäß § 9 Abs. 2 EEG 2017 sind Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie mit einer installierten Leistung von mehr als 30 Kilowatt und höchstens 100 Kilowatt verpflichtet, ihre Anlagen mit technischen Einrichtungen auszustatten, mit denen die Stadtwerke Bernburg GmbH jederzeit die Einspeiseleistung bei Netzüberlastung ferngesteuert reduzieren kann. Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie und mit einer installierten Leistung von höchstens 30 kW sind verpflichtet, ihre Anlagen mit technischen Einrichtungen auszustatten, mit denen die Stadtwerke Bernburg GmbH jederzeit die Einspeiseleistung bei Netzüberlastung ferngesteuert reduzieren kann. Alternativ kann die installierte Leistung am Netzverknüpfungspunkt auf eine maximale Wirkleistungseinspeisung von 70 % begrenzt werden.
	2	§ 9 Abs. 5 Nr. 1 EEG
		Betreiber von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Biogas müssen sicherstellen, dass bei der Erzeugung des Biogases bei Anlagen, die nach dem 31.12.2016 in Betrieb genommen worden sind, und Gärrestlagern, die nach dem 31.12.2011 errichtet worden sind, die hydraulische Verweilzeit in dem gesamten gasdichten und an eine Gasverwertung angeschlossenen System der Biogasanlage mindestens 150 Tage beträgt.
	3	§ 9 Abs. 5 Nr. 2 EEG
		Betreiber von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Biogas müssen sicherstellen, dass zusätzliche Gasverbrauchseinrichtungen zur Vermeidung einer Freisetzung von Biogas verwendet werden.
	4	§ 9 Abs. 6 EEG
		Bei Windenergieanlagen muss sichergestellt sein, dass am Verknüpfungspunkt der Anlage mit dem Netz die Anforderungen der Systemdienstleistungsverordnung erfüllt werden.
	5	§ 24 EEG
		§ 24 Abs. 2 gilt für s.g. Freiflächenanlagen. Zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme wurde in derselben Gemeinde die für den Erlass des B-Plans zuständig ist und im Umkreis von 2 km innerhalb der letzten 24 Kalendermonate keine weitere Fotovoltaikanlage (s.g. Freiflächenanlage) in Betrieb genommen. Abs. 1 gilt für alle anderen Energieträger.
	6	Registrierung im Anlagenregister
		Gemäß § 52 EEG 2017 verringert sich der Vergütungsanspruch nach EEG 2017, wenn der Anlagenbetreiber die Eintragung der Anlage in das Anlagenregister gem. § 6 EEG i.V.m. § 3 Abs. 1 AnlRegV nicht beantragt hat. Die Registrierungsbestätigung der BNetzA ist beizulegen.
	7	Registrierung im PV-Melderegister
		Abweichend vom § 52 EEG 2017 sind gem. § 16 AnlRegV Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie wie bisher im PV-Melderegister der BNetzA zu registrieren. Eine Kopie der Registrierungsbestätigung ist beizulegen.
	8	Zuschlagsnummer gemäß § 14 FFAV
		Die Bundesnetzagentur muss für jedes Gebot, für das ein Zuschlag erteilt worden ist, die vom Bieter nach § 6 Absatz 3 FFAV übermittelten Angaben und die nach § 6 Absatz 4 FFAV übermittelten Nachweise sowie den Zuschlagswert registrieren. Bietern muss die Bundesnetzagentur auf Antrag Auskunft über die für sie registrierten Zuschläge erteilen.
	9	Zulassung als KWK-Anlage
		Antrag auf Zulassung als KWK-Anlage durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) ist erfolgt. Eine Kopie der Eingangsbestätigung des Antrages beim BAFA ist beizulegen.
	10	kleine KWK-Anlagen
		Anzeige von kleinen KWK-Anlagen beim BAFA: Die Anlage wurde gemäß Nr. 2 der Allgemeinverfügung zur Erteilung der Zulassung für kleine KWK-Anlagen mit einer elektrischen Leistung bis 10 Kilowatt beim BAFA angezeigt. Eine Kopie der Anzeige gegenüber dem BAFA ist beizulegen.
	11	Zul. als KWK-Anlage
		Zulassung als KWK-Anlage wurde durch das BAFA erteilt. Eine Kopie der Zulassung i.S.d. § 10 KWKG-G durch das BAFA ist beizulegen.
D		Bemerkungen / Bemerkungen
		Bemerkungsfeld für den Anlagenbetreiber bzw. Errichter / Inbetriebsetzer. Z.B. der Verweis auf die „Zusatz-Erklärung zur Bestimmung des Zeitpunktes der Inbetriebnahme einer PV- Erzeugungsanlage gemäß § 3 Nr. 30 EEG 2017“ bei Inbetriebnahme von PVA ohne Netzanschluss.
E	1	erstmalige Inbetriebsetzung der Anlage
		Die Inbetriebnahme gemäß EEG setzt die technische Betriebsbereitschaft ausschließlich mit erneuerbaren Energien voraus. Die Anlage muss fest an dem für den dauerhaften Betrieb vorgesehenen Ort und dauerhaft mit dem für die Erzeugung von Wechselstrom erforderlichen Zubehör installiert sein. Angabe des Zeitpunktes (Datum und Uhrzeit) der Inbetriebsetzung der Anlage. Angabe ob die Anlage ausschließlich mit erneuerbaren oder mit sonstigen Energieträgern in Betrieb genommen wurde.
F	1	Erklärung
		Erklärung der Unterzeichner, dass alle Angaben der Erklärung wahrheitsgemäß sind und dass etwaige Abweichungen dem Netzbetreiber unverzüglich mitgeteilt werden.
	2	Errichter / Inbetriebsetzer bzw. Anlagenbetreiber
		Angabe der Anlagenbetreiber- und Errichterdaten. Die Richtigkeit dieser Erklärung ist durch die Unterschrift des Errichters / Inbetriebsetzer und durch die des Anlagenbetreibers zu bestätigen.